

金門縣自來水廠辦理水源管理開發、供水品質及申領離島供水營運虧損補助作業，經審計機關審核發現多項缺失，促請該廠檢討研謀改進，業已採行具體改善措施

金門地區位屬離島，水資源匱乏，售水成本高於收入，其營運虧損差額依「離島供水營運虧損補助辦法」逐年向經濟部水利署申請補助，100 年度核定離島供水營運虧損差價補貼經費 1 億 7,536 萬餘元。經審計部福建省金門縣審計室調查金門縣自來水廠辦理水源管理開發、供水品質及申領離島供水營運虧損補助作業，發現：水源管理開發方面，水庫優養化情形嚴重，水源有機污染物含量高，部分地下水井超抽水位下降，未來 5 年內大型招商案陸續開發，用水量增加約 33%，水源恐有不足之虞；供水品質方面，飲用水中有效氯含量偏低，水質檢驗室部分檢驗項目缺乏核可認證；申領離島供水營運虧損補助方面，未依經濟部水利署規定將政府機關捐贈資產認列捐助收入，重複申領離島供水營運虧損補助款等，經促請該廠研謀改進。

據金門縣自來水廠查復：水源管理開發方面，將持續辦理水庫清淤、防杜水庫直接污染及執行相關污染改善試驗計畫，大型招商案增加用水量，將配合中央辦理金門自來水擴建計畫，提升現有供水量，並持續監測地下水井水位變化；供水品質方面，飲用水配水過程增設加氯設備、高級處理設備及去除有機物，水質檢驗室尚未取得認證之項目，將納入每季委外檢測辦理以符規範，並持續取得相關檢驗認證；申領離島供水營運虧損補助方面，政府機關捐贈資產已依相關規定認列捐助收入，避免重複申領離島供水營運虧損補助。



金門縣榮湖淨水場增設高級處理設備改善飲用水品質
(圖片來源：101 年 6 月 27 日現場拍攝)